

Отметка о размещении (23.09.2021 г. 31220061000200970508) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
308015, г. Белгород, пр-т Славы, 102. Телефон: (4722) 32-12-00. Факс: (4722) 32-86-01,
e-mail: gu@31.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому городскому округу
309641, г. Новый Оскол, улица Сушкова 28. Тел./факс: (47233) 4-50-08,
e-mail: gpn-novooskol@31.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения ВрИО начальника отдела - главного государственного инспектора по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Рзаев В.В.О. № 6 от 02.06.2022 г., в период с «06» 06.2022 г. по «17» 06.2022 г.

Рзаевым Вусалом Видади Оглы — старшим дознавателем - государственным инспектором по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области

Хасановой Анжелой Александровной – старшим инспектором - государственным инспектором по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» Ю.Н. Дитяткова

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения предписания	Отметка об исполнении
1	2	3		
1	Огнетушители на объекте защиты расположены на полу, без обязательной фиксации от падения	Осн. ст. 4,6 ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года, п.4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» от 25.03.2009 года	18.07.2022	
2	На дверях лестничных клеток, ведущих с этажей здания школы и дверях эвакуационных выходов отсутствуют устройства для самозакрывания.	Осн. п. 24 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	18.07.2022	
3	Ковры, расположенные на путях эвакуации на 2-ом этаже в кабинетах педагога-психолога, музея и логопеда, не закреплены к полу.	п. 31 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)	18.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший дознаватель - государственный инспектор по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области
Рзаев В.В.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Старший инспектор - государственный инспектор по пожарному надзору по Новооскольскому городскому округу Главного управления МЧС

России по Белгородской области
Хасанова А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Директор МБОУ «Шараповская СОШ
Новооскольского района Белгородской
области» Дитяткова Ю.Н.
«17»06.2022 г.



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.